

*acc. U.T. (compilata)  
alle Comandanti V.V.U.U. (copie)*

Q U E S T U R A di P I S A

Cat. 10.A/1986 - 3<sup>^</sup>

Pisa, li 20.3.86

OGGETTO: **SANTA CROCE SULL'ARNO-Teatro "VERDI"-Sicurezza.**

RACC. TA  
ALL. N.° 1

AL **COMANDO STAZIONE CC. di SANTA CROCE SULL'ARNO**

e, per conoscenza:

AL **COMUNE di SANTA CROCE SULL'ARNO**

AL **COMANDO PROV. LE VV. FF. di P I S A**

~~~~~  
Si trasmette, in triplice copia, il verbale redatto dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico spettacolo in sede di sopralluogo all'esercizio in oggetto, in data 19.3.86 con preghiera di notificarlo all'interessato, cui dovrà essere consegnata copia, altra copia dovrà essere restituita con la relata di notifica a questo Ufficio, mentre la terza copia potrà essere trattenuta a corredo di codesti atti.

Pregasi, far conoscere, a suo tempo, se l'interessato abbia provveduto, nei termini di legge, ad eseguire i lavori prescritti dalla Commissione di cui al verbale.

|                                         |
|-----------------------------------------|
| COMUNE DI<br>S. CROCE SULL'ARNO         |
| 220386 005322                           |
| Cat. <u>XV</u> Cl. <u>3</u> Fasc. _____ |



IL QUESTORE  
(R. Capasso)

*Capasso*

l'anno 1985 addì del mese di marzo presso gli Uffici della Prefettura di Pisa, si è riunita la Commissione Provinciale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del T.U. delle Leggi di P.S. ed all'art. 141 del relativo regolamento composta dai Sigg.:

|                                  |                     |            |
|----------------------------------|---------------------|------------|
| 1) <u>Dr. Gerardo Valente</u>    | V. Prefetto V.      | Presidente |
| 2) <u>Dr. ssa Silvana Peta</u>   | V. Questore         | Membro     |
| 3) <u>Ing. Mario Giustalla</u>   | R. Genio Civile     | "          |
| 4) <u>Ing. Giuseppe Romano</u>   | R. V.V.F.           | "          |
| 5) <u>Dr. Antonio Morelli</u>    | Perito Edil.        | "          |
| 6) <u>Dr. Aldo D'Avino</u>       | Medico Pubblica     | "          |
| 7) <u>Sig.ra Ida Cristiani</u>   | R. Sindacale C.C.N. | "          |
| 8) <u>Geom. Mario Ceccherini</u> | R. Agis             | "          |
| 9) -                             |                     | "          |
| 10) -                            |                     | "          |
| 11) -                            |                     | "          |

con l'assistenza del la rag. Concetta Di Carlo quale segretaria, per esaminare la sottonotata pratica di locale di pubblico spettacolo:

**SANTA CROCE SULL'ANNO-Teatro "VERDI" -  
Sicurezza**

- Letta l'istanza in data 20.2.86 con la quale il Sindaco di Santa Croce S.A. Massa Saldesi Maria, comunica di avere eseguiti tutti i lavori, a suo tempo prescritti, per il Teatro in argomento e chiede il parere per l'agibilità del teatro;
  - Esaminata la documentazione trasmessa;
  - Effettuato sopralluogo in data 12.3.86;
  - Presa visione degli studi,
- la Commissione esprime parere favorevole all'agibilità del teatro a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni d'esercizio, a tutela della pubblica incolumità:
- 1) che nel teatro non accedano più di 312 spettatori, di cui 120 in platea, 56 nel primo ordine di palchi, 68 nel secondo ordine di palchi e 68 nel terzo ordine di palchi;
  - 2) che sia chiesto il certificato di prevenzione incendi al Comando Provinciale del V.V.F. di Pisa;
  - 3) che durante l'uso del teatro sia effettuato un servizio di vigilanza continuo a mezzo di persone addestrate sui provvedimenti e comportamenti che dovranno essere tenuti in caso d'incendio;
  - 4) che non siano posti festoni ed addobbi di materiale combustibile;
  - 5) che tutte le uscite siano sempre ben funzionanti ed i relativi spazi, interni ed esterni, siano sempre liberi da qualsivoglia impedimento;
  - 6) che, periodicamente, sia controllata l'efficienza dell'impianto elettrico di sicurezza;
  - 7) che non vi siano fili elettrici volanti ed appoggiati sul pavimento;
  - 8) che siano mantenuti in perfetta efficienza i sistemi, i dispositivi e le attrezzature espressamente finalizzati alla sicurezza contro gli incendi;
  - 9) che sia mantenuta sempre efficiente la segnaletica di sicurezza conforme all'art. 8.6.82 n. 524 e successive modificazioni. I cartelli indicanti le vie di uscita dovranno essere illuminati anche in condizioni di assenza di energia elettrica.
- Il parere d'agibilità è valido sino al 30.3.86; entro tale termine dovrà provvedersi alla regolarizzazione di tutto il materiale d'arredamento.

**La Segretaria**

**Il Presidente**

